令和２年度　廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況

設置主体	大野･勝山地区広域行政事務組合
施設名称	ビュークリーンおくえつ
炉数	2
所在地	福井県大野市南新在家２８－１
処理能力	ガス化溶融施設　　８４ｔ/日 ﾘｻｲｸﾙ施設 不燃・粗大ごみ 10ｔ/5ｈ 資源ごみ　　21ｔ/5ｈ

■一般廃棄物の処分量（焼却量）

炉	単位	令和２年									令和３年			合計
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
１系	t	0.00	797.83	1,215.95	0.00	895.02	1,269.18	434.90	109.95	1,137.20	1,351.87	525.02	1,385.89	9,122.81 t
２系	t	1,308.15	1,025.09	386.75	805.91	1,257.75	0.00	808.04	1,071.65	776.85	0.00	0.00	0.00	7,440.19 t
合計	t	1,308.15	1,822.92	1,602.70	805.91	2,152.77	1,269.18	1,242.94	1,181.60	1,914.05	1,351.87	525.02	1,385.89	16,563.00 t

■煙突から排出される排ガス測定結果（４月～９月）

測定月日			４月		5月12日		6月12日		7月31日		８月		9月25日	
系（炉）			１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系
排ガス	項目	基準値												
	ばいじん濃度	0.01g/㎥N				<0.0020	<0.0020			<0.0020			<0.0020	
	窒素酸化物濃度	100ppm				60	60			59			65	
	硫黄酸化物	50ppm				6	10			3			1	
	塩化水素濃度	50ppm				10	22			16			1	
	一酸化炭素濃度	30ppm				12	19			9			18	
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/㎥N											0.015	

■煙突から排出される排ガス測定結果（１０月～３月）

測定月日			10月23日		11月13日		12月11日		１月		2月5日		３月	
系（炉）			１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系
排ガス	項目	基準値												
	ばいじん濃度	0.01g/㎥N		<0.0020		<0.0020	<0.0020				<0.0020			
	窒素酸化物濃度	100ppm		57		65	59				55			
	硫黄酸化物	50ppm		<1		5	2				3			
	塩化水素濃度	50ppm		2		9	10				13			
	一酸化炭素濃度	30ppm		15		6	8				5			
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/㎥N				0.0026								