令和３年度　廃棄物処理施設（焼却施設）維持管理状況

設置主体	大野･勝山地区広域行政事務組合
施設名称	ビュークリーンおくえつ
炉数	2
所在地	福井県大野市南新在家２８－１
処理能力	ガス化溶融施設　　８４ｔ/日 ﾘｻｲｸﾙ施設 不燃・粗大ごみ 10ｔ/5ｈ 資源ごみ　　21ｔ/5ｈ

■一般廃棄物の処分量（焼却量）

炉	単位	令和３年									令和４年			合計
		４月	５月	６月	７月	８月	９月	１０月	１１月	１２月	１月	２月	３月	
１系	t	929.29	0.00	913.54	791.33	888.77	0.00	268.51	1,172.00	1,223.23	324.23	0.00	585.54	7,096.44 t
２系	t	957.35	1,335.11	686.97	0.00	1,112.41	1,240.68	1,063.16	121.99	0.00	1,069.66	426.90	725.33	8,739.56 t
合計	t	1,886.64	1,335.11	1,600.51	791.33	2,001.18	1,240.68	1,331.67	1,293.99	1,223.23	1,393.89	426.90	1,310.87	15,836.00 t

■煙突から排出される排ガス測定結果（４月～９月）

測定月日			４月		5月14日		6月29日		7月30日		８月		9月3日	
系（炉）			１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系
排ガス	項目	基準値												
	ばいじん濃度	0.01g/㎥N				<0.0020	0.005		<0.0020					<0.0040
	窒素酸化物濃度	100ppm				58	61		49					62
	硫黄酸化物	50ppm				10	3		3					16
	塩化水素濃度	50ppm				29	13		5					44
	一酸化炭素濃度	30ppm				7	17		14					11
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/㎥N				0.0034								

■煙突から排出される排ガス測定結果（１０月～３月）

測定月日			10月22日		11月19日		12月17日		１月		2月1日		３月	
系（炉）			１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系	１系	２系
排ガス	項目	基準値												
	ばいじん濃度	0.01g/㎥N		<0.0020	0.005		<0.0020					0.005		
	窒素酸化物濃度	100ppm		57	60		61					56		
	硫黄酸化物	50ppm		3	7		4					2		
	塩化水素濃度	50ppm		8	23		24					12		
	一酸化炭素濃度	30ppm		11	9		10					5		
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/㎥N			0.022									