

令和5年度 廃棄物処理施設(焼却施設)維持管理状況

設置主体	大野・勝山地区広域行政事務組合		
施設名称	ビュークリーンおくえつ		
炉数	2		
所在地	福井県大野市南新在家28-1		
処理能力	ガス化溶融施設	92t/日	
	リサイクル施設 不燃・粗大ごみ	10t/5h	
	資源ごみ	21t/5h	

■一般廃棄物の処分量(焼却量)

炉	単位	令和5年									令和6年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1系	t	0.00	525.81	596.65	0.00	657.03	1,239.55	968.17	252.62	0.00	118.22	414.58	959.11	5,731.74
2系	t	1,256.33	654.83	971.17	665.04	1,198.82	0.00	150.54	1,130.02	1,287.81	862.29	0.00	668.61	8,845.46
合計	t	1,256.33	1,180.64	1,567.82	665.04	1,855.85	1,239.55	1,118.71	1,382.64	1,287.81	980.51	414.58	1,627.72	14,577.20

■煙突から排出される排ガス測定結果(1系)

測定月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		11月	12月	1月	2月	3月							
測定月日		—	—	—	—	—	—	10月6日	10月16日	11月2日	—	—	2月26日	—							
排ガス	項目	基準値		測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	0.002未満	0.002	0.002未満	測定なし	測定なし	0.002							
	ダスト濃度	0.01g/m ³ N													54	59	64	3	17	15	18
	窒素酸化物濃度	100ppm																			
	硫黄酸化物	50ppm																			
	塩化水素濃度	50ppm																			
一酸化炭素濃度	30ppm																				
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m ³ N		0.01		—		—		—												

■煙突から排出される排ガス測定結果(2系)

測定月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月		11月	12月	1月	2月	3月							
測定月日		—	5月16日	—	—	8月18日	—	—	—	11月24日	12月22日	—	—	—							
排ガス	項目	基準値		測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	0.002未満	測定なし	0.003	0.002未満	測定なし	測定なし	測定なし							
	ダスト濃度	0.01g/m ³ N													57	53	3	16	5	2	16
	窒素酸化物濃度	100ppm																			
	硫黄酸化物	50ppm																			
	塩化水素濃度	50ppm																			
一酸化炭素濃度	30ppm																				
ダイオキシン類	0.1ng-TEQ/m ³ N		—		—		0.00079		—												

※当施設の焼却炉は2系統あり、交互運転を基本としている。

※1つの系統に対し、排ガス測定を年4回実施しており、うち1回はダイオキシン類の測定も行う。