

令和5年度 廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況

設置主体	大野・勝山地区広域行政事務組合
施設名称	エコバレー
所在地	勝山市平泉寺町岩ヶ野42字上野34番2
埋立面積	5,530㎡
埋立容量	25,000㎡
処理能力	30㎡/日
埋立物	固化灰・不燃物残渣・土砂等

■最終処分量(埋立量)

	単位	令和5年										令和6年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
固化灰	t	45.78	43.94	35.47	26.92	59.23	46.92	40.26	51.37	42.14	37.24	13.96	56.30	499.53	
不燃残渣	t	29.99	27.57	42.52	14.64	36.38	28.44	20.17	31.70	29.48	22.90	9.64	29.54	322.97	
土砂等	t	31.75	0.00	11.10	9.47	13.54	0.00	0.00	9.81	0.00	0.00	0.00	0.00	75.67	
合計	t	107.52	71.51	89.09	51.03	109.15	75.36	60.43	92.88	71.62	60.14	23.60	85.84	898.17	

■放流水(浸出水処理水)

測定月日			4月26日	5月10日	6月7日	7月5日	8月2日	9月6日	10月4日	11月1日	12月6日	1月10日	2月7日	3月6日
測定項目	単位	放流基準(自主基準)												
水素イオン濃度(pH)		5.8以上8.6以下	7.8	7.7	7.5	7.1	7.2	6.9	7.7	7.9	8.0	7.9	7.8	7.9
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	0.8	0.7	0.9	1.1	1.0	1.0	1.0	0.7	0.6	0.5未満	0.9	1.3
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	2.1	1.0未満	1.0未満	1.0未満	1.0	2.9	2.6	1.0未満	1.4	1.0未満	1.0未満	1.7
大腸菌群数	個/cm ³	800個/cm ³ 以下	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満	30未満
窒素含有量(T-N)	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	1.2	0.31	1.6	0.75	1.6	2.1	0.54	1.2	2.4	3.3	5.1	4.5
カルシウム(T-Ca)	mg/ℓ	100mg/ℓ以下	14	15	29	13	14	11	9	14	15	49	64	18

■放流水(ダイオキシン類)

測定月日			11月29日
項目	単位	放流基準	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	5pg-TEQ/L以下	0.000024

■地下水集水桁

項目（生活環境項目）	測定月日		5月11日	11月15日
	単位	放流基準		
カドミウム	mg/l	0.01mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満
全シアン	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出
鉛	mg/l	0.01mg/l以下	0.002未満	0.002未満
六価クロム	mg/l	0.05mg/l以下	0.02未満	0.02未満
砒素	mg/l	0.01mg/l以下	0.005未満	0.005未満
総水銀	mg/l	0.0005mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと。	不検出	不検出
トリクロロエチレン	mg/l	0.03mg/l以下	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満
1・2—ジクロロエタン	mg/l	0.004mg/l以下	0.0004未満	0.0004未満
1・1—ジクロロエチレン	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満
1・2—ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	0.004未満	0.004未満
シス—1・2—ジクロロエチレン	mg/l	0.04mg/l以下	0.002未満	0.002未満
1・1・1—トリクロロエタン	mg/l	1mg/l以下	0.0005未満	0.0005未満
1・1・2—トリクロロエタン	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満	0.0006未満
1・3—ジクロロプロペン	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/l	0.006mg/l以下	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/l	0.003mg/l以下	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02mg/l以下	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/l	0.01mg/l以下	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/l	0.01mg/l以下	0.002未満	0.002未満
1・4—ジオキサン	mg/l	0.05mg/l以下	0.005未満	0.005未満
塩化ビニルモノマー	mg/l	0.002mg/l以下	0.0002未満	0.0002未満

■残余埋立量

測定年月日	令和6年3月31日
残余埋立量	5,000m ³