

令和6年度 廃棄物処理施設(焼却施設)維持管理状況

設置主体	大野・勝山地区広域行政事務組合
施設名称	ビュークリーンおくえつ
炉数	2
所在地	福井県大野市南新在家28-1
処理能力	ガス化熔融施設 92t/日 リサイクル施設 不燃・粗大ごみ 10t/5h 資源ごみ 21t/5h

■一般廃棄物の処分量(焼却量)

炉	単位	令和6年									令和7年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
1系	t	0.00	0.00	1,096.52	149.33	904.40	1,227.07	967.54	1,228.30	379.31	0.00	277.87	1,088.30	7,318.64
2系	t	1,252.30	1,267.03	229.08	447.39	726.01	0.00	0.00	0.00	896.69	961.97	0.00	334.85	6,115.32
合計	t	1,252.30	1,267.03	1,325.60	596.72	1,630.41	1,227.07	967.54	1,228.30	1,276.00	961.97	277.87	1,423.15	13,433.96

■煙突から排出される排ガス測定結果(1系)

測定月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
測定月日		—	—	6月14日	—	8月30日	—	10月18日	11月22日	—	—	—	—
排ガス	項目	基準値	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし
	ダスト濃度	0.01g/m ³ N											
	窒素酸化物濃度	100ppm											
	硫黄酸化物	50ppm											
	塩化水素濃度	50ppm											
	一酸化炭素濃度	30ppm											
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/m ³ N							0.0019				

■煙突から排出される排ガス測定結果(2系)

測定月		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月		2月	3月
測定月日		—	5月28日	—	—	8月2日	—	—	—	—	1月10日	1月24日	—	—
排ガス	項目	基準値	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし	測定なし
	ダスト濃度	0.01g/m ³ N												
	窒素酸化物濃度	100ppm												
	硫黄酸化物	50ppm												
	塩化水素濃度	50ppm												
	一酸化炭素濃度	30ppm												
ダイオキシン類		0.1ng-TEQ/m ³ N				0.0043								

※当施設の焼却炉は2系統あり、交互運転を基本としている。
※1つの系統に対し、排ガス測定を年4回実施しており、うち1回はダイオキシン類の測定も行う。