

令和6年度 廃棄物処理施設(最終処分場)維持管理状況

設置主体	大野・勝山地区広域行政事務組合
施設名称	エコバレー
所在地	勝山市平泉寺町岩ヶ野42字上野34番2
埋立面積	5,530m ²
埋立容量	25,000m ³
処理能力	30m ³ /日
埋立物	固化灰・不燃物残渣・土砂等

■最終処分量(埋立量)

	単位	令和6年										令和7年			合計
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
固化灰	t	46.98	50.81	44.44	22.69	55.69	42.33	34.84	44.56	43.30	36.61	10.00	46.68	478.93	
不燃残渣	t	32.52	29.48	32.75	16.21	29.89	28.18	22.32	26.84	24.04	24.82	3.84	31.30	302.19	
土砂等	t	25.06	0.00	11.39	17.25	0.00	0.00	6.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.66	
合計	t	104.56	80.29	88.58	56.15	85.58	70.51	64.12	71.40	67.34	61.43	13.84	77.98	841.78	

■放流水(浸出水処理水)

測定月日			4月24日	5月8日	6月5日	7月3日	8月7日	9月4日	10月2日	11月6日	12月4日	1月8日	2月5日	3月5日
測定項目	単位	放流基準(自主基準)												
水素イオン濃度(pH)		5.8以上8.6以下	7.1	7.3	7.2	6.9	7.0	7.0	7.1	8.0	8.1	7.8	7.7	7.7
生物学的酸素要求量(BOD)	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	0.5未満											
化学的酸素要求量(COD)	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	0.7	0.5未満	0.5	0.9	1.3	1.2	1.0	2.4	0.6	0.7	0.5未満	0.5
浮遊物質(SS)	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	1.0未満	1.0未満	1.0未満	2.0	1.5	1.0	1.0未満	1.0未満	1.0	1.0未満	1.0未満	1.0未満
大腸菌群数	個/cm ³	800個/cm ³ 以下	30未満											
窒素含有量(T-N)	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	1.6	1.7	1.4	2.9	0.79	1.9	1.8	1.6	1.2	3.0	2.4	1.4
カルシウム(T-Ca)	mg/ℓ	100mg/ℓ以下	25	17	17	22	10	11	10	18	14	28	31	18

■放流水(ダイオキシン類)

測定月日			11月26日
項目	単位	放流基準	
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	5pg-TEQ/L以下	0.56

■地下水集水桁

項目 (生活環境項目)	測定月日		5月22日	11月20日
	単位	放流基準		
カドミウム	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	0.0004	0.0003未満
全シアン	mg/ℓ	検出されないこと。	不検出	不検出
鉛	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
六価クロム	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	0.02未満	0.02未満
砒素	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満
総水銀	mg/ℓ	0.0005mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満
アルキル水銀	mg/ℓ	検出されないこと。	不検出	不検出
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/ℓ	検出されないこと。	不検出	不検出
ジクロロメタン	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
四塩化炭素	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満
1・2—ジクロロエタン	mg/ℓ	0.004mg/ℓ以下	0.0004未満	0.0004未満
1・1—ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
シス—1・2—ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
1・1・1—トリクロロエタン	mg/ℓ	1mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満
1・1・2—トリクロロエタン	mg/ℓ	0.006mg/ℓ以下	0.0006未満	0.0006未満
トリクロロエチレン	mg/ℓ	0.03mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満
テトラクロロエチレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	0.0005未満	0.0005未満
1・3—ジクロロプロペン	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満
チウラム	mg/ℓ	0.006mg/ℓ以下	0.0006未満	0.0006未満
シマジン	mg/ℓ	0.003mg/ℓ以下	0.0003未満	0.0003未満
チオベンカルブ	mg/ℓ	0.02mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
ベンゼン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	0.001未満	0.001未満
セレン	mg/ℓ	0.01mg/ℓ以下	0.002未満	0.002未満
塩化ヒールセマ(クロロエチレン)	mg/ℓ	0.002mg/ℓ以下	0.0002未満	0.0002未満
硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素	mg/ℓ	10mg/ℓ以下	0.43	0.35
1・2—ジクロロエチレン	mg/ℓ	0.04mg/ℓ以下	0.004未満	0.004未満
1・4—ジオキサン	mg/ℓ	0.05mg/ℓ以下	0.005未満	0.005未満

■残余埋立量

測定年月日	令和6年3月31日
残余埋立量	4,000m ³